



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 139
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 09 ч. 00 мин. «15» мая 2015г. по 11 ч. 00 мин. «15» мая 2015 г., с 11 ч. 00 мин. «19» мая 2015г. по 12 ч. 00 мин. «19» мая 2015 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (зона), установка)

расположенного (-ых) по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 63-А

Вывод по результатам обследования

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности, при условии выполнения плана мероприятий по устранению нарушений согласно акта №139, от 19.05.2015 года

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» ОГРН1159102006480, ИНН9102068283

(полное название юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Начальник ОНД по г.Симферополь
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы С.В. Киселобрый

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 05 2015г.



(подпись)
М.П.

* место печати органа ГПН



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

АКТ обследования № 139
по результатам рассмотрения заявления

«19» мая 2015г.

г. Симферополь

12 ч. 00 мин.

Дознавателем ОНД по г. Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней службы Табахарнюком Я.О.

в период: с 09 ч. 00 мин. «15» мая 2015г. по 11 ч. 00 мин. «15» мая 2015 г., с 11 ч. 00 мин. «19» мая 2015г. по 12 ч. 00 мин. «19» мая 2015 г. проведено обследование документов и объекта защиты, заинтересованного лица зданий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 63-А, а именно: здание детского сада (2 этажа).

При обследовании совместно с ответственным за пожарную безопасность Бесединой Ниной Федоровной установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Территория площадью 0,9038 га., помещения общей площадью 28 254 м². Здание детского сада 2 этажа, подвал. Стены и простенки выполнены из альминских блоков и силикатных кирпичей. Перекрытия между этажами из пустотных железобетонных плит. Кровля шиферная по деревянному настилу. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Отопление водяное от городской котельной, вентиляция здания естественная, в помещении кухни принудительная вытяжная вентиляция, электропроводка выполнена в скрытом исполнении под слоем штукатурки, освещение – люминесцентными лампами и лампами накаливания. Степень огнестойкости здания III, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. В наличии инструкции по вопросам пожарной безопасности, журналы: проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием, учета инструктажей по пожарной безопасности; приказом назначен ответственный за пожарную безопасность образовательного учреждения (пройдено обучение)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-

		ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приложение 5.13130.2009
2.	Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009
3.	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
4.	Помещения пищеблока, прачечной и электрощитовой не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 СП 4.13130.2013
5.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
6.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21
7.	Выходы на кровлю выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.7, СП 4.13130.2013
8.	Отсутствует декларация пожарной безопасности объекта	ст.64 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9.	Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с пунктом 4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009	п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
10.	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
11.	Руководителем организации не обеспечено наличие огнетушителей в соответствии с приложением №1,2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
12.	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с требованиями	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390
13.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел. (группа №10, спортивный зал)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 5.2.12, СП 1.13130.2009
14.	Руководителем организации не обеспечено установка указателей месторасположения гидрантов, а также по направлению движения к ним соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ ст.4, ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

О.В. Мамешева

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 19 » мая 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

З.В. Мамешева

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 19 » мая 2015 г.

Вывод по результатам обследования:

здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 63-А, а именно: здание детского сада (2 этажа) – не соответствует требованиям пожарной безопасности

« 19 » мая 2015 г.

Обследование проводил:

Дознаватель ОНД по г. Симферополю
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« » 2015 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

