

рек. от 21.12.2018
123

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад
комбинированного вида № 66 «Барвинок» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
(МБДОУ № 66 «Барвинок» г. Симферополя)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 21.12.2018 № 123

ИНСТРУКЦИЯ № 22

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты**

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, охранник,
дежурный администратор) **ОБЯЗАН:**

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и
осуществить сброс сигнала;

1.2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в
помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в
наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что
горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.3.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- заведующий – 7978 756 76 26;
- заместитель заведующего по хозяйственной работе – 7978 722 65 95;

1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

1.4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.4.1. Осуществить сброс сигнала;

1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной
Инструкции;

1.4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по
телефону - 7978 078 92 90.

1.4.4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном
журнале.

1.5. При неисправности:

1.5.1. В случае получения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики,
принять меры к дополнительной охране помещений.

