



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павлова, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: otdn_mchs@mail.ru

Предписание № 88/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, директор Малышева Е.В.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Симферополя по пожарному надзору от « 8 » июня 2015 года, № 8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09³⁰ часов до 17³⁰ часов « 11 » июня 2015г. проведена проверка дознавателем ОНД по г. Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, старшим лейтенантом внутренней службы Табахарином Ярославом Олеговичем, МБДОУ №66 «Барвинок» г. Симферополь, ул. Крылова, 63-А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственным за пожарную безопасность Бесединой Ниной Федоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается)

1	2	3	4	только выполне ние)
1.	Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приложение А СП 5.13130.2009	До 20.11.2016г	
2.	Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009	До 20.11.2016г	
3.	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	До 01.08.2016г	
4.	Помещения пищеблока, прачечной и электрощитовой не обеспечены противопожарными дверями в зависимости от типа противопожарных преград	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	До 20.11.2016г	
5.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	До 20.11.2016г	
6.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	п.21 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21	До 31.08.2016г	
7.	Выходы на кровлю выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля	До 20.11.2016г	

		2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.7, СП 4.13130.2013		
8.	Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с пунктом 4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009	п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	До 30.08 2015г	
9.	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	До 31.08 2015г	
10.	Руководителем организации не обеспечено наличие огнетушителей в соответствии с приложением №1,2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	До 30.06 2015г	
11.	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше с составленным соответствующего протокола испытаний в соответствии с требованиями	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	До 30.11 2016г.	
12.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел. (группа №10, спортивный зал)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 5.2.12, СП 1.13130.2009	До 01.09 2016г	
13.	Руководителем организации не обеспечено установка указателей месторасположения гидрантов, а также по направлению движения к ним соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации)	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ ст.4, ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21, п.8.6 СП 8.13130.2009	До 01.08 2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по г.Симферополю УНД

ГУ МЧС России по Республике Крым

Табахарюк Я.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«11» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующий Е.В. Мамашева

(должность, фамилия, инициалы)

«11» июня 2015 г.