

Согласовано:
Начальник ОНД по г. Симферополю
ГУ МЧС России по Республике Крым
Полковник внутренней службы

С.В. Киселобрый

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ №66
г. Симферополя

Е.В. Малышева

План мероприятий по устранению нарушений
в сфере пожарной безопасности

Согласно акта обследования №78 от 24.08.2016г. ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Крым разработан план мероприятий по устранению
нарушений в сфере пожарной безопасности

№п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Примечание
1	Помещения оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации	Не выполнено	Письмо начальнику муниципального казенного учреждения управления образования г. Симферополя Сухиной Т.И. от 10.05.2016г №190.01-46
2	Помещения обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией	Не выполнено	Письмо начальнику муниципального казенного учреждения управления образования г. Симферополя Сухиной Т.И. от 10.05.2016г №190.01-46
3	Выполнить монтаж второго эвакуационного выхода с спортивного зала	Не выполнено	П33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390: « При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных

			<p>документов по пожарной безопасности;» ст 4 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технически регламент и требования пожарной безопасности» «В случае, если положениями настоящего Федерального Закона (за исключением положений ст 64, 61 ст 82, 97 ст 83, 112 ст 84, частей 1.1 и 1.2 ст 97 настоящего ФЗ) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального Закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального Закона, применяются ранее действовавшие требования»</p>
--	--	--	--