

**Отчет**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по предписанию от 22.05.2017 №137\1\1**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок устранения нарушений	Выполнено\ не выполнено
1	Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	22.05.2018	Выполнено по договору от 04.05.2018 №Ф.2018.173156
2	Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией	22.05.2018	Выполнено по договору от 04.05.2018 №Ф.2018.173156
3	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении, предназначенном для одновременного пребывания более 10 чел. (спортивный зал)	22.05.2018	Не выполнено
4.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95	22.05.2018	Не выполнено

Примечание: п. 5 отчета об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по предписанию от 11.06.2015 №88\1\1:  
 - не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека о токсичных продуктах горения выполнено по договору от 15.05.17 № П.2017-003

Заведующий МБДОУ №66 «Барвинок»  
 г. Симферополя



*(Handwritten signature)*

Малышева Е.В.

Выдана комиссия:

Председатель комиссии: [Signature]  
 Секретарь: [Signature]  
 Члены комиссии: [Signature]