

Отчет

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по предписанию от 06.11.2018 №219\1\1

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок устранения нарушений	Выполнено\ не выполнено
1	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении, предназначенном для одновременного пребывания более 10 чел. (спортивный зал)	06.06.2019	Не выполнено Письмо Муниципального казенного учреждения управления образования от 17.12.2018 № 3982/07/0106
2.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95	06.06.2019	Не выполнено

Заведующий МБДОУ №66 «Барвинок»  
г. Симферополя



Мальшева Е.В.