

Отчет

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по предписанию от 11.06.2015 №88\1\1

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок устранения нарушений	Выполнено\ не выполнено
1	Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	20.11.2016	Не выполнено
2	Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией	20.11.2016	Не выполнено
3	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов о горючих отходах с составлением соответствующего акта, при этом работы проводятся не реже 1 раза в год	01.08.2016	Выполнено по договору от 30.06.15 № 29/06/15 от 09.03.16 № 01/03/16
4	Помещения пищеблока, прачечной и электрощитовой не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград	20.11.2016	Выполнено по договору от 20.04.16 № 9
5	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека о токсичных продуктах горения	20.11.2016	Не выполнено
6	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	31.08.2016	Выполнено по договору от 30.06.15 № 98
7	Выходы на кровлю выполнены не через противопожарные люки второго типа размером 0,6*0,8 м по закрепленным стальным стремянкам	20.11.2016	Выполнено по договору от 20.04.16 № 9
8	Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с п. 4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009	30.06.2015	Выполнено по договору от 23.03.15 № П-48К
9	Руководителем организации не обеспечено наличие огнетушителей в соответствии с приложением №1,2 Правил противопожарного режима РФ	30.06.2015	Выполнено по договору от 28.04.15 № 88
10	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытание в соответствии с требованиями	20.11.2016	Выполнено по договору от 10.05.16 № 10
11	Отсутствует второй эвакуационный	01.09.2016	Не выполнено

	выход в помещении, предназначенном для одновременного пребывания более 10 чел. (спортивный зал)		
12	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения, не реже 2 раза в год с составлением соответствующих актов.	31.08.2015	Выполнено по договору от 30.06.15 № 175-2015
13	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении, предназначенном для одновременного пребывания более 10 чел. (группа № 10)	01.09.2016	Выполнено по договору от 08.07.16 № 005
14	Руководителем организации не обеспечено установка указателей места расположения гидрантов, а также по направлению движения к ним соответствующие указатели	01.08.2015	Выполнено по договору от 30.06.15 № 99

Заведующий МБДОУ №66 «Барвинок»
г. Симферополя



Мальшева Е.В.

ПАЛКА № 3