



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым  
Управление надзорной деятельности  
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47  
mail: otdn.nchis@mail.ru

г. Симферополь,  
ул. Павленко, 26  
(место составления акта)

" 11 " 06 20 15 г.  
(дата составления акта)  
12 часов 00 минут  
(время составления акта)

#### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 88

" 11 " 06 20 15 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 63-А  
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения о проведении мероприятия по надзору Главного государственного инспектора г. Симферополь по пожарному надзору, начальника ОНД по г. Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым Киселевского Сергея Викторовича от «08» 06 2015 г. № 88  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) и главного распорядителя или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 часа (с 09<sup>30</sup> до 11<sup>30</sup>)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Симферополю УНД ГУ МЧС России по Республике Крым  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Симферополю (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения в УНД ГУ МЧС России по Республике Крым старший лейтенант внутренней службы  
участие в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов)

Табхарников Ярослав Олегович

(или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: ответственным за пожарную безопасность Бесединой  
Ниней Федоровной

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сведения о юридическом и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приложение А СП 5.13130.2009)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.
2.	Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.
3.	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.
4.	Помещения пищеблока, прачечной и электрощитовой не обеспечены противопожарными дверями в зависимости от типа противопожарных преград (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 СП 4.13130.2013)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.
5.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.
6.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (п.21 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.
7.	Выходы на кровлю выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам (п. 61	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Малышева Е.В.

	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.7, СП 4.13130.2013)	
8.	Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с пунктом 4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Мальшова Е.В.
9.	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Мальшова Е.В.
10.	Руководителем организации не обеспечено наличие огнетушителей в соответствии с приложением №1,2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 70,465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Мальшова Е.В.
11.	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с требованиями (п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Мальшова Е.В.
12.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел. (группа №10, спортивный зал) (п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 5.2.12, СП 1.13130.2009)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Мальшова Е.В.
13.	Руководителем организации не обеспечено установка указателей месторасположения гидрантов, а также по направлению движения к ним соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ ст.4, ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21, п.8.6 СП 8.13130.2009)	Заведующая МБДОУ №66 «Барвинок» Мальшова Е.В.

1. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

2. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),



(с указанием реквизитов выданных предписаний):

3. Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Я.О. Табахарнюк

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)