



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павлико, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (3652) 54-73-47
e-mail: otdn.mchs@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «24» августа 2016г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(наименование объекта, категория, строение, помещения (здания, участки))

расположенного (-ых) по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 63-а

Вывод по результатам обследования

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности, при условии выполнения плана мероприятий по устранению нарушений согласно акта № , от 24.08.2016 года

Объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» ОГРН1159102006480, ИНН9102068283

(полное название юридического лица (наименование подразделения), ИНН)

Начальник ОНД по г.Симферополь
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
полковник внутренней службы С.В. Киселобрый

« 24 » 08 2016г.

М.П.

		ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А СП 5.13130.2009
2.	Помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП 3.13130.2009
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход в помещении, предназначенном для одновременного пребывания более 10 чел. (спортивный зал)	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 5.2.12, СП 1.13130.2009

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

С.В. Маляшев
(Фамилия, имя и отчество гражданина Российской Федерации, фамилия, имя и отчество руководителя или заместителя руководителя, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц, уполномоченных при проведении обследования)

« 24 » 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

С.В. Маляшев
(Фамилия, имя и отчество гражданина Российской Федерации, фамилия, имя и отчество руководителя или заместителя руководителя, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц, уполномоченных при проведении обследования)

« 24 » 2016 г.

Вывод по результатам обследования:

здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №66 «Барвинок» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 63-а, а именно: здание детского сада (2 этажа) – не соответствует требованиям пожарной безопасности

« 24 » 08 2016 г.

Обследование проводил:

Дознаватель ОНД по г. Симферополю
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
 старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя и отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » 08 2016 г.

* место дублированной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Я.О.Табахарнок
 М.Л.П.*